

Bescheinigung

**über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309-1:2023 und 309-7:2023
für das Versorgungssystem "Bochum Stadtnetz"
des Betreibers Stadtwerke Bochum Holding GmbH (StwBoH)**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Betreibers Stadtwerke Bochum Holding GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2023 (berechnet nach FW 309-1:2023)		0,49
f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2023 (nach Kappung und EE-Bonus)	nach GEG zu verwenden	0,49
$f_{CO_2eq.}$ nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2023 (berechnet nach FW 309-1:2023)		78 g/kWh
ausgestellt am	:	26.10.2023
auf der Datenbasis von	:	Betriebsdaten (2022)
Dokumentiert im Gutachten ²⁾ vom	:	26.10.2023
gültig bis	:	25.10.2026 ¹⁾

Leipzig, den 26.10.2023

i.A.


Dipl.-Ing. Jan Klima
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609 - 110

¹⁾ Bei Änderungen der geplanten Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes innerhalb des dreijährigen Zeitraums, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors oder Emissionsfaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich die betroffene energetische Kennzahl neu zu berechnen und zu bescheinigen. In bestimmten Fällen ist eine Anpassung der ausgewiesenen Kennzahlen auch vor Ablauf dieser Gültigkeitsdauer erforderlich.
Die ausgewiesenen Kennzahlen sind bei Veränderungen der Rahmenbedingungen zu prüfen und ggf. anzupassen.

²⁾ Gutachten BET; "Energetische Bewertung des Versorgungssystems „Stadtnetz Bochum“ nach FW 309-1:2023 und 309-7:2023"; vom 26.10.2023.